

Comunicado N°3

**INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones**

LICITACIÓN PÚBLICA 04/24

Exp. 2024-8848

**CONSTRUCCION DE LA PLAZA BERNARDINO FREITAS EN LA CIUDAD
DE RIVERA**

Ante consultas se formulan respuestas:

C1°) En la sección "02 MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONTRAPISOS" en el punto 2.1_DESMONTE Y RETIRO se hace mención a las excavaciones para la canalización sanitaria pero no hay planos ni metrajés referidos a esa tarea. Por favor aclarar que es lo que se está contemplando en este caso.

R.1°) No tenemos sanitaria en el local, existe un pluvial que está indicado en planos. En el punto referido se refiere a las excavaciones en general.

C°2) En relación al cerco perimetral de la cancha, es correcto el calibre de 3/16?

Fue un error, el alambre debe ser calibre 12(2.64 mm)

C°3) Es posible que nos pasen modelos o especificaciones de referencia de bancos y equipamiento (papeleras, juegos, molinos, etc) para tener como referencia?

R°3) Los bancos suministrados por la IDR son de hormigón de 1,40x0,60x0,40. Se adjunta foto.Las papeleras deben ser metálicas, se adjunta ejemplo.Los molinos son suministrados por la IDR y la empresa debe colocarlos, también hacer la base de acuerdo a la especificación de proyecto y suministrar y colocar las columnas.Los juegos se adjuntan ejemplos.

C°4) En función de lo que conversamos en la visita para el trabajo en la cañada es correcto considerar utilizar un dique o un sistema de bombeo para que sea posible trabajar en el sector?

R°4) Como hablamos en la visita va a depender mucho del clima ya que en su estado normal el caudal de agua es mínimo, pero de cualquier forma se debe tener en cuenta si la utilización de un dique o sistema de bombeo

C°5) En caso del equipamiento que será suministrado por la Intendencia, que tipo de anclaje o fundación deberíamos cotizar? Hay algún requisito especial

R.5°) En el caso de los bancos de hormigón no necesitan anclaje. En el caso de los molinos lo especificado en proyecto para su colocación

SE ADJUNTA PDF CON FOTOS